

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21B003  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22  
Партсъезда, д.10, помещение 2  
Тел./факс: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

### УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом по обеспечению санитарного и эпидемиологического надзора, защиты прав потребителей - врач по общей гигиене

Должность лица, утверждающего документ

М.Ю. Штремель  
И. О. Фамилия

подпись

03.10.2022

дата



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 29586 от 03.10.2022

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем нецентрализованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: Администрация Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области; юридический адрес: 403858, Волгоградская область, Камышинский район, с. Терновка, ул. Центральная, дом 5 Б; фактический адрес: 403858, Волгоградская область, Камышинский район, с. Терновка, ул. Центральная, дом 5 Б; ИНН 3410004256

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора проб к договору № 391-2022 от 31.08.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: Администрация Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области; 403858, Волгоградская область, Камышинский район, с. Терновка, ул. Центральная, дом 5 Б; ИНН 3410004256

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Администрация Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области; 403858, Волгоградская область, Камышинский район, с. Терновка, ул. Центральная, дом 5 Б (Точка отбора: 1. Стационарная установка системы доочистки воды обратного осмоса)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 6 стр. 1

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению санитарного надзора Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.2022 13:40

8. Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.2022 15:30

9. Код работы: ПК.Кр.2862.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: Стерильная лабораторная посуда, емкость из полимерных материалов

Условия транспортировки: автотранспортом (термоконтейнер с хладоэлементами)

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене Куликовой О.Н.

(должность, Фамилия И.О.)

Лицо, ответственное за оформление протокола: Волченко А.С.

подпись

Фамилия И.О.

Код работы: ПК.Кр.2862.1

Дата поступления в лабораторию: 14.09.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1.Вода систем нецентрализованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 147



Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив*	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/1 см <sup>3</sup>	0	не более 100	МУК 4.2.1018-01
E.coli	КОЕ/ 100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие в 100	МУК 4.2.1884 -04
Энтерококки	КОЕ / 100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	отсутствие в 100	ГОСТ ISO 7899-2
Колифаги	БОЕ / 100 см <sup>3</sup>	0	отсутствие в 100	

\*СанПиН 1.2.3685-21

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
1	2	3	4
ОКБ	КОЕ/ 100 см <sup>3</sup>	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 12.09.2022

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Леденцов А.А.	
Лаборант	Леденцова Л.И.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.Кр.2862.1

Дата поступления в лабораторию: 14.09.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем нецентрализованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 624

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Величина (ПДК)* не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	x	3	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	x	3	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность (по каолину)	мг/дм <sup>3</sup>	1,4	±0,28	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	5	x	30	ГОСТ 31868-2012 (п.4 метод А)
Величина (рН)	ед.	7,0	±0,2	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (из.2018г)
Перманганатная окисляемость	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	менее 0,25	x	7,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (из.2012г.)
Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	x	1,5	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
Жесткость	<sup>0</sup> Ж	0,40	±0,06	10,0	ГОСТ 31954-2012 (п.4 метод А)
Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	9,0	±1,3	350,0	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	129,0	±12,9	500,0	ГОСТ 4389-72 (п.1.2)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Величина (ПДК)* не более	НД на методы испытаний
Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,25	±0,06	0,3	ГОСТ 4011-72
Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	205,0	±18,4	1500	ГОСТ 18164-72
Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1	х	45,0	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
Нитриты	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,003	х	3,0	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
Гидрокарбонаты	мг/дм <sup>3</sup>	37,0	±2,9	х	ГОСТ 31957-2012 (п.5.5.5)
Калий	мг/дм <sup>3</sup>	2,75	±0,38	х	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 (из. 2011г.)
Натрий	мг/дм <sup>3</sup>	27,0	±2,7	200,0	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 (из.2011г.)
Магний	мг/дм <sup>3</sup>	1,50	±0,3	50,0	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 (из.2011г.)
Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	2,0	±0,4	х	ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 (из.2011г.)



Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Величина (ПДК)* не более	НД на методы испытаний
Сероводород и сульфиды	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,002	х	х	ПНД Ф 14.1.2.109-97(из.2004)
Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,005	х	0,1	МУ 31-10/04

\*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 03.10.2022

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Третьяк М.А.	
Лаборант	Руденко И.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 6 стр. 6

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74 fax. (844-2) 37-26-74

E-mail: [info@feuz-volgograd.ru](mailto:info@feuz-volgograd.ru)

**Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э**

403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10, помещение 2 тел/fax. 844(57) 9-41-15, тел/fax. 844(57) 9-19-62

E-mail: [kamyshin@feuz-volgograd.ru](mailto:kamyshin@feuz-volgograd.ru)

Аттестат аккредитации № RA RU.710056 от 02.06.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29586 ОТ 03.10.2022**

(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба воды систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, отобранная со стационарной установки системы доочистки воды обратного осмоса Администрации Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, расположенной по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Терновка, ул. Центральная, дом 5 Б, по микробиологическим показателям (общее микробное число, E.coli, энтерококки, колифаги, ОКБ), по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность (по каолину), по санитарно-химическим показателям (величина (рН), перманганатная окисляемость, аммиак и ионы аммония (суммарно), жесткость, хлориды, сульфаты, железо общее, сухой остаток, нитраты, нитриты, натрий, магний, марганец) **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2).

Зав. отделением по обеспечению  
сан. надзора

Врач по общей гигиене

должность

Скориков В.Н.

ФИО



подпись